NIC-第32号様式

建物名称:

『シックハウス対策(建基法、第28条2)の換気計算書)』

階・タイプ名等	室名	①床面積	②平均天井高	③気積	④必要有効換気量		⑤換気方式	⑥設計換気量		⑦換気回数	⑧判定	備考
		m2	m	m3	回／Hr	m3／Hr		給気	排気			
(例)1F・Aタイプ	リビング	20	2.5	50	0.5	25	第3種	30	30		OK	

☐ クロルピリホスの添加、又は添加した建築材料の使用はありません。

☐ 石綿、吹付石綿、吹付ロックウール(含有率0.1%超え)の使用はありません。

設計者名